

令和3年度の水質状況について

二上浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
BOD 生物化学的 酸素要求量	20 mg/L	10 mg/L	6.2	4.6	3.9	3.8	2.7	2.6	3.3	4.2	4.3	4.1	5.7	
SS 浮遊物質	40 mg/L	20 mg/L	1.4	1.3	1.1	1.0	0.5	0.7	0.5	0.7	1.0	1.0	1.5	
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	7.1	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.8	6.8	6.8	
大腸菌群数	3,000 個/cm ³	1,000 個/cm ³	5	6	4	33	33	62	21	12	7	3	3	

神通川左岸浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
COD 化学的 酸素要求量	20 mg/L	15 mg/L	8.7	7.6	7.7	7.5	7.2	6.8	7.0	7.1	7.2	8.3	9.3	
SS 浮遊物質	40 mg/L	20 mg/L	2.5	2.0	2.0	2.4	2.5	1.7	1.5	1.6	2.2	3.0	4.0	
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	
大腸菌群数	3,000 個/cm ³	1,000 個/cm ³	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	

※1 毎月の値は、当該月の平均

※2 二上浄化センターは放流先が河川であり、BODを記載。神通川左岸浄化センターは主な放流先が海域であり、CODを記載。

※3 「遵守基準」法令等で定める基準値

※4 「目標基準」富山県が定める目標値