

令和4年度の水質状況について

二上浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
BOD 生物化学的 酸素要求量	20 mg/L	10 mg/L	4.6	4.2	5.1	3.3	3.6							
SS 浮遊物質	40 mg/L	20 mg/L	1.2	1.2	1.2	0.6	0.9							
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	6.7	6.5	6.6							
大腸菌群数	3,000 個/cm ³	1,000 個/cm ³	13	16	9	38	40							

神通川左岸浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
COD 化学的 酸素要求量	20 mg/L	15 mg/L	9.6	8.5	8.0	7.7	7.1							
SS 浮遊物質	40 mg/L	20 mg/L	3.4	2.5	1.6	1.8	1.6							
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9							
大腸菌群数	3,000 個/cm ³	1,000 個/cm ³	12	0	1	4	1							

※1 毎月の値は、当該月の平均

※2 二上浄化センターは放流先が河川であり、BODを記載。神通川左岸浄化センターは主な放流先が海域であり、CODを記載。

※3 「遵守基準」法令等で定める基準値

※4 「目標基準」富山県が定める目標値