

令和4年度の水質状況について

二上浄化センター

| 項目 | 遵守基準値 | 目標基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| BOD 生物化学的 酸素要求量 | 20 mg/L | 10 mg/L | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | | | | |
| SS 浮遊物質 | 40 mg/L | 20 mg/L | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | | | | |
| pH 水素イオン 濃度 | 5.8以上 8.6以下 | 5.8以上 8.6以下 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | | | | |
| 大腸菌群数 | 3,000 個/cm ³ | 1,000 個/cm ³ | 13 | 16 | 9 | 38 | 40 | 30 | 22 | 10 | | | | |

神通川左岸浄化センター

| 項目 | 遵守基準値 | 目標基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| COD 化学的 酸素要求量 | 20 mg/L | 15 mg/L | 9.6 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | | | | |
| SS 浮遊物質 | 40 mg/L | 20 mg/L | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | | | | |
| pH 水素イオン 濃度 | 5.8以上 8.6以下 | 5.8以上 8.6以下 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | | | |
| 大腸菌群数 | 3,000 個/cm ³ | 1,000 個/cm ³ | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | | | | |

※1 毎月の値は、当該月の平均

※2 二上浄化センターは放流先が河川であり、BODを記載。神通川左岸浄化センターは主な放流先が海域であり、CODを記載。

※3 「遵守基準」法令等で定める基準値

※4 「目標基準」富山県が定める目標値