

令和5年度の水質状況について

二上浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
BOD 生物化学的 酸素要求量	20 mg/L	10 mg/L	7.4	5.7	4.5									
SS 浮遊物質量	40 mg/L	20 mg/L	2.4	2.7	1.9									
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	6.9	6.5	6.5									
大腸菌群数	3,000 個/cm3	1,000 個/cm3	25	22	37									

神通川左岸浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
COD 化学的 酸素要求量	20 mg/L	15 mg/L	9.4	9.2	9.4									
SS 浮遊物質量	40 mg/L	20 mg/L	2.9	3.6	3.5									
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	6.9									
大腸菌群数	3,000 個/cm3	1,000 個/cm3	0	0	0									

※1 毎月の値は、当該月の平均

※2 二上浄化センターは放流先が河川であり、BODを記載。神通川左岸浄化センターは主な放流先が海域であり、CODを記載。

※3 「遵守基準」法令等で定める基準値

※4 「目標基準」富山県が定める目標値