令和8年度の水質状況について

二上浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
BOD 生物化学的 酸素要求量	20 mg/L	10 mg/L	2.8	4.1	4.3	4.0	3.6	4.0	4.0					
SS 浮遊物質量	40 mg/L	20 mg/L	1.9	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	0.4					
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9					
大腸菌数	800 CFU/mL	CFU/mL	2	13	8	15	35	26	2					

神通川左岸浄化センター

項目	遵守基準値	目標基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
COD 化学的 酸素要求量	20 mg/L	15 mg/L	9.3	8.6	7.7	8.0	7.6	6.6	7.1					
SS 浮遊物質量	40 mg/L	20 mg/L	2.7	2.7	2.2	2.8	2.7	1.3	1.6					
pH 水素イオン 濃度	5.8以上 8.6以下	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9					
大腸菌数	800 CFU/mL	CFU/mL	1	1	0	3	1	0	2					

※１　毎月の値は、当該月の平均

※２　二上浄化センターは放流先が河川であり、BODを記載。神通川左岸浄化センターは主な放流先が海域であり、CODを記載。

※３　「遵守基準」法令等で定める基準値

※４　「目標基準」富山県が定める目標値